



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/000938

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

Domicilio social / Registered office PI FUENTE DEL JARRO, CL VILLA DE MADRID, 53
46988 PATERNA (Valencia - España)

Suministra **Cajas para interruptores y bases**
Supplies **Boxes for switches and socket-outlets**

conformes con / in compliance with UNE-EN IEC 60670-1:2022 (EN IEC 60670-1:2021)
UNE-EN IEC 60670-1:2022/A11:2022 (EN IEC 60670-1:2021/A11:2021)

Marca Comercial / Trade mark SOLERA

Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site CR DE TERUEL, 32
16300 CAÑETE (Cuenca - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.19.
In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 30.19.

Este certificado anula al 030/000938, de fecha 2019-12-29
This certificate supersedes 030/000938, dated 2019-12-29

Primera emisión / First issued 1998-10-14
Modificación / Modified 2023-10-11
Expiración / Validity 2028-10-14



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/000938

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: SOLERA

Medios de suspensión / Clamping means: Sin / Without

Referencia / Type Ref.	Material	Método de instalación / Installation method	Intervalo de temperatura durante la instalación / Temperature during installation	Temperatura máxima durante la construcción de la obra / Maximum temperature during casting process	Grado de protección (IP) / Degree of protection	Dimensiones / Dimensions (mm)
6625	Aislante/ Insulating	Empotrado/ Flush	-5 ° a 60 °C	60 °C	IP2X	65 x 65 x 40

Primera emisión / First issued 1998-10-14
Modificación / Modified 2023-10-11
Expiración / Validity 2028-10-14

